



**ENMIENDA**  
**CONVOCATORIA PÚBLICA 02/2026**  
**CONSTRUCCION DE CENTRO DE SIMULACION DE MEDICINA Y LABORATORIOS –**  
**PROYECTOS ARQUITECTONICO, ELÉCTRICO E HIDROSANITARIO”**

En observancia al numeral 10 de la Sección I incisos 10.1, 10.2 y 10.3 establecidos en el pliego de condiciones publicados en la página web de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, en fecha 27 de abril de 2026, referido a las enmiendas al Pliego de Condiciones de la Convocatoria Publica 02/2026. Se rectifica lo siguiente:

**ACLARATIVAS**

**PROYECTO HIDROSANITARIO**

**ACLARATIVA 1.- Bombas.** Se consultó con el proyectista y efectivamente, no se deben cotizar la provisión de bombas. Estas serán provistas por la UCB

**PROYECTO ARQUITECTONICO**

**ACLARATIVA 2.- Cantidades de Construpanel.** Se verificaron las cantidades (3.10 y 3.11) y las mismas están correctas.

**ACLARATIVA 3.- Paneles Acústicos.** La provisión y montaje de paneles acústicos serán realizados por la UCB.

**ACLARATIVA 4.- Baldosas en cubierta.** Se adjuntan 2 fotos referenciales con el detalle de montaje de las baldosas en cubierta.

**ACLARATIVA 5.- Cubierta de vidrio.** Se debe cotizar el Ítem 18.01: provisión y montaje de la cubierta de vidrio a 2 aguas que irá sobre la estructura metálica de la cubierta.

**ACLARATIVA 6.- Color de granito en escalera.** El color será gris y el acabado abuchardado se adjunta foto.

**ENMIENDAS**

**PROYECTO ELECTRICO**

**ENMIENDA 1.- Puesta a Tierra Transformador.** Se modificó la descripción del Ítem 5 a Provisión y Montaje Puesta de Tierra p/Transformador de **400 KVA**

**PROYECTO ARQUITECTONICO**

**ENMIENDA2 .- Lavamanos.** Se realizó un ajuste en el Cómputo Métrico de los ítems 19 (Accesorios Sanitarios) y se actualizó la lámina 24 de los Planos Arquitectónicos.

**ENMIENDA 3 .- Carpintería.** Se realizó una apertura de los ítems 13 (Carpintería) para que corresponda con el detalle que aparecen en los planos.



UNIVERSIDAD  
**CATÓLICA**  
BOLIVIANA

**ENMIENDA 4.- Cenefas.** Se incluyeron los ítems 8.05 y 8.06 en le Cómputo Métrico.

**ENMIENDA 5.- Puerta con enchape de ladrillo.** Se modificó el Cómputo Métrico para separar las 2 puertas metálicas con enchape de ladrillo

Es cuanto hacemos conocer a los interesados, en cumplimiento al procedimiento y los principios de transparencia e integridad reconocidos en nuestros reglamentos.

*Santa Cruz de la Sierra, 04 de mayo de 2026*



UNIVERSIDAD  
**CATÓLICA**  
BOLIVIANA

## ACLARATIVA 4





UNIVERSIDAD  
**CATÓLICA**  
BOLIVIANA

## ACLARATIVA 6

