



UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"

ENMIENDA 1 CONVOCATORIA PÚBLICA 07/2026 FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO

En observación de la sección I del numeral 10 condición 1., 2. y 3. establecidos en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública 07/2026 publicado en la página web de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" el 7 de Junio de 2026, referido a las enmiendas al Pliego de Condiciones y las consultas realizadas por los Proponentes en la Reunión Aclaratoria del 9 de Junio se realizan las siguientes aclaraciones y enmiendas:

ACLARACIÓN 1. Línea de aluminio para las puertas:

La línea de aluminio que se requiere para las puertas es IT-40 o similar.

ACLARACIÓN 2. Perfil U perdido:

No es necesario embutir el perfil en U en los muros.

ACLARACIÓN 3. Especificación de chapas y jaladores en puertas exteriores:

Todas las puertas de exteriores tendrán jaladores y chapa Papaiz original o similar, las puertas de las aulas al exterior deben tener manija y chapa. Considerar que a las puertas se les instalará una chapa con control de acceso electrónico.

ACLARACIÓN 4. Dimensiones del travesaño de aluminio:

Las dimensiones del travesaño de aluminio son de 100x50 mm con espesor ≥ 5 mm del mismo color que el resto de la carpintería.

ACLARACIÓN 5. Freno en puertas exteriores:

Las puertas exteriores deben llevar freno hidráulico y traba de piso.

ACLARACIÓN 6. Perfil horizontal de aluminio en VAT-11 y otras altura similar:

El perfil horizontal de aluminio debe ser de la línea IT-50.

ACLARACIÓN 7. Vidrio laminado en VAT-11 y otras altura similar:

El vidrio laminado deberá ser de 4+4 mm.

ACLARACIÓN 8. "junta siliconada" entre vidrios de VAT-11 y otras altura similar:

Cuando los planos indican que los vidrios llevan "junta siliconada", significa que estos vidrios no deben llevar ningún tipo de perfil entre ellos sino sólo silicona.

ACLARACIÓN 9. Material de las estructuras de parasoles horizontales:

Las estructuras de los parasoles horizontales deben ser de aluminio según detalle de la Lámina 15.



UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"

ENMIENDA 1. Ítem 5 - Parasoles verticales en fachada:

Se corrige el cómputo métrico eliminando el Ítem 5 - Parasoles verticales en fachada.

1. CÓMPUTO MÉTRICO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Carpintería de aluminio Mamparas exteriores (incluye ventanas MCT) según planos de diseño (Láminas 11 y 12)	m2	845.40
2	Carpintería de aluminio Mamparas interiores (incluye puertas MCT) según planos de diseño (Láminas 11 y 12)	m2	339.16
3	Ventanas de aluminio según planos de diseño de carpintería VAT-01 a VAT 23 (Láminas 11 y 12). Se indica tamaño, marco, especificaciones, ubicación, áreas y cantidades de c/u	m2	36
4	Parasoles horizontales vidrio y aluminio según planos de diseño (Lámina 15)	pza	71
6	Puertas de aluminio según planos de diseño de carpintería PAT-01 a PAT-16 (Láminas 11 y 12). Se indica tamaño, marco, especificaciones, ubicación, áreas y cantidades de c/u	m2	94

(1) Las cantidades podrán variar +/- 10%.

ENMIENDA 2. Numeral 4. Cronograma de Proceso de Licitación:

7 de Junio	Publicación en prensa
3 de Junio	Publicación Pliego de Condiciones en página web
4 de Junio al 16 de Junio	Recepción y respuesta a consultas: Técnicas: Sebastián Contreras al correo electrónico jscontreras@ucb.edu.bo Proceso de convocatoria: Marcela Rodriguez al teléfono al 3000100 interno 3040 y 3033 o correo electrónico arodriguez@ucb.edu.bo
9 de Junio	Reunión Informativa de Aclaración a las 10:00 am
23 de Junio	Plazo de presentación de propuestas hasta las 16:00 de ese día en secretaría de Dirección Administrativa y Financiera, 2do. piso del Edificio Administrativo

Santa Cruz, 17 de junio de 2026